

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-38/2019
"Suministro e instalación de barras de iluminación, reflector para ciclorama y seguidor led
para Auditorio San Pedro"

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En San Pedro Garza García, N. L. siendo las 11:00 horas del día 05 de diciembre de 2019, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el artículo 72 de su Reglamento y 157 al 167 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., con la Convocatoria Pública que se hiciera para este concurso y con las bases del mismo, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio los CC., C.P.A. Manuel Chapa González, Director de Auditoría y Control Interno, en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; C. María Luisa López González, Contralor Ciudadano del sector K1; Ing. Rafael Zapata Garza, Contralor Ciudadano del sector K3; Lic. Rosaura Treviño Barahona, Coordinadora General de Teatros; C. Cynthia Ivette Oviedo Lara, Auxiliar Administrativo de la Coordinación General de Teatros; C. Alejandro Ramírez Espinoza, Técnico en Iluminación; Lic. Jonathan Valdez Martínez, Coordinador Administrativo de la Secretaria de Cultura y Educación; Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel, Coordinador de Compras Especiales y Concursos y la Lic. Gloria Ma. Morales Martínez, Directora de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones relativa a al "Suministro e instalación de barras de iluminación, reflector para ciclorama y seguidor led para Auditorio San Pedro."

Acto seguido se procedió a mencionar a los licitantes que manifestaron su intención de participar en los términos indicados en la convocatoria de la licitación:

- Teletec de México S.A.P.I. de C.V.
- Surtidor Eléctrico de Monterrey, S.A. de C.V.

La Lic. Gloria Ma. Morales Martínez, Directora de Adquisiciones menciona a los representantes, que se registraron para este acto.

Por parte de la empresa Teletec de México S.A.P.I. de C.V. se presentó el C. Hugo Enrique Herrera Pérez.

Por parte de la empresa Surtidor Eléctrico de Monterrey, S.A. de C.V. se presentó el C. Aldo Azael Esparza Torres.

Acto seguido, se procede a mencionar que dentro del plazo señalado en las bases, se recibieron 03 preguntas de la empresa Teletec de México S.A.P.I. de C.V., dándole lectura a continuación:


1	Referencia	Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" Inciso 8 "cableados para sustituir red eléctrica"
	Pregunta	¿Podrían ampliar o detallar más la descripción con datos como: cantidades y características del cableado, calibre, tipo de aislamiento, colores, si se va requerir cable multiconductor? Esto con la finalidad de que las cotizaciones se basen en los mismos datos y que no se propongan materiales distintos ya que esto puede influir en el monto de la propuesta.
	Respuesta	Para efectos de considerar las cantidades de cables requeridas es necesario que realice un recorrido en las instalaciones del Auditorio San Pedro, a partir del día Viernes 06 y lunes 09 de diciembre de 2019 en un horario de 8:00 a 13:00 horas. Las características del cableado son: thw/lis, calibre 10, tipo de aislamiento para alta temperatura, colores negro, verde y blanco; se requiere cable multiconductor.
2.	Referencia	Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" Inciso 8 "tuberías para red eléctrica"
	Pregunta	¿Podrían ampliar o detallar más la descripción con datos como: cantidades y características de las tuberías? Esto con la finalidad de que las cotizaciones se basen en los mismos datos y que no se propongan materiales distintos ya que esto puede influir en el monto de la propuesta.
	Respuesta	Para efectos de considerar las cantidades de las tuberías requeridas es necesario que realice el recorrido en las instalaciones. Las características de la tubería son: La vara contrapesada debe venir preparada con una tubería para la red de distribución eléctrica y señal de DMX y en la parte inferior de la vara un tubo metálico de 2" cedula 40.
3	Referencia	Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" Inciso 8 "tuberías y cableados para red DMX"
	Pregunta	¿Podrían proporcionar la longitud total de las tuberías, el tipo de cable para la red de DMX, la cantidad de líneas que requieren y un diagrama a bloques donde se muestre la distribución de la red? La distribución de estas redes se puede hacer de varias formas y sin la información solicitada serán muy variadas las propuestas ya que solo la persona que diseño el proyecto sabe cómo requiere dicha red el usuario final.
	Respuesta	Para efectos de considerar la longitud de las tuberías, las líneas que se requieren, así como la distribución de la red es necesario que realice el recorrido en las instalaciones.


		El tipo de cable para la red de DMX deberá ser: Cable Ethernet UTP CAT 5 blindado.
--	--	---


Se les notifica en este mismo acto, que el acto de Presentación de Propuesta Técnica y Económica y Apertura de Propuesta Técnica, se llevará a cabo el día 16 de diciembre de 2019 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio.


Se hace constar que la presente sesión fue grabada en formato DVD y la grabación forma parte integrante del acta. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 11:05 horas del día 05 de diciembre de 2019, firmando para constancia los que en ella intervinieron.


Por el Municipio de San Pedro Garza García:



C.P.A. Manuel Chapa González
Director de Auditoría y Control Interno
en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia



C. María Luisa López González
Contralor Ciudadano del sector K1



Ing. Rafael Zapata Garza
Contralor Ciudadano del sector K3


Lic. Rosaura Treviño Barahona
Coordinadora General de Teatros



Cynthia Ivette Oviedo Lara
Auxiliar Administrativo de la Coordinación General de Teatros





C. Alejandro Ramírez Espinoza
Técnico en Iluminación



Lic. Jonathan Valdez Martínez
Coordinador Administrativo
Secretaría de Cultura y Educación


Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel
Coordinador de Compras Especiales y Concursos


Lic. Gloria Ma. Morales Martínez
Directora de Adquisiciones

Participantes:


C. Hugo Enrique Herrera Pérez.
Teletec de México S.A.P.I. de C.V.


C. Aldo Azael Esparza Torres.
Surtidor Eléctrico de Monterrey, S.A. de C.V.













