



EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-40/2022  
“Suministro e instalación de cubierta malla sombra para cajones de estacionamiento La Leona”

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En San Pedro Garza García, N. L., siendo las 13:00 horas del día 24 de agosto del 2022, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el artículo 72 de su Reglamento y 157 al 167 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., con la Convocatoria Pública que se hiciera para este concurso y con las bases del mismo, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio los CC., C.P. José Lorenzo Torres Hernández, Jefe de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control Interno, en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; Lic. Analucia Albo Domene, Directora de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente; Lic. Rubén Vega Valdez, Coordinador de Licitaciones y Planeación Estratégica y el Ing. Carlos Romanos Salazar, Director de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones relativa al “Suministro e instalación de cubierta malla sombra para cajones de estacionamiento La Leona”

Acto seguido se procedió a mencionar a los licitantes que han manifestado su intención de participar en los términos indicados en la convocatoria de la licitación:

- Eclipse Cubiertas, S.A. de C.V.
- Shadeports, S.A. de C.V.
- Ducomsa, S.A. de C.V.
- CTS Desarrollos, S. de R.L. de C.V.
- Kore Mty, S.A. de C.V.
- Gumac Construcciones Servicios y Urbanización, S.A. de C.V.

El Ing. Carlos Romanos Salazar, Director de Adquisiciones menciona a los representantes, que se registraron para este acto.

Por parte de la empresa Shadeports, S.A. de C.V., se presentó el C. Ezequiel Escobedo Castañeda.

Por parte de la empresa Ducomsa, S.A. de C.V., se presentó el C. Héctor Ramírez Olguín.



Por parte de la empresa CTS Desarrollos S. de R.L. de C.V., se presentó el C. Osvaldo Martínez Díaz

Por parte de la empresa Eclipse Cubiertas, S.A. de C.V., se presentó el C. José Fernando Pando Santos.

A continuación paso a dar lectura a las preguntas recibidas dentro del plazo señalado en las bases del concurso establecido en el **punto 4) JUNTA DE ACLARACIONES.**


Por la empresa **Shadeports, S.A. de C.V.**, se recibieron 05 preguntas.

1	Pregunta: ¿Porque especifican que los postes sean instalados con placas taqueteadas?
	Respuesta Dada la naturaleza del cuadrículado del espacio, la propuesta es que se fije por medio de doble placa con 4 varillas roscadas con doble tuerca, una por cada esquina.
2	Referencia: Bases Técnicas
	Pregunta: ¿Cuál es el largo de cada cajón?
	Respuesta 5x 2.85 mts
3	Referencia: Bases Técnicas
	Pregunta: ¿Cuál es la cédula de los Tubos?
	Respuesta: Postes Cédula 40. Curvos, tensores y separadores cédula 30.
4	Referencia: Bases Técnicas
	Pregunta: ¿Nos pueden proporcionar un diagrama, esquema o fotografía de la estructura a cotizar?
	Respuesta Se les proporcionara imagen ilustrativa del diseño y plano a los licitantes que hayan realizado su pago de bases.
5	Referencia: Bases Técnicas
	Pregunta: ¿Nos pueden proporcionar un diagrama de la distribución de los cajones?



Respuesta Se les proporcionara imagen ilustrativa del diseño y plano a los licitantes que hayan realizado su pago de bases.

Por la empresa **Ducomsa, S.A. de C.V.**, se recibió 01 preguntas.

<b>1</b>	<b>Referencia: Bases Inciso 19) GARANTÍAS. a. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. (pág. 17)</b>	
	<p>La afianzadora que nos expidió la fianza de garantía de seriedad que se otorgó para el proceso de licitación anterior SA-DA-CL-32/2022, nos reconoce la misma fianza emitida y modifica los textos para este nuevo proceso licitatorio SA-DA-CL-40/2022, esto debido a que se garantiza la seriedad de los mismos trabajos propuestos.</p> <p>El pago de esta fianza se estaría comprobando con el mismo recibo de pago con fecha del 27 de Julio de 2022.</p> <p>Pregunta: Se solicita a la convocante, debido a que la afianzadora esta garantizando la seriedad de la propuesta siguiendo los lineamientos y alcances de las bases y ajustando los textos a los requerimientos de esta licitación SA-DA-CL-40/2022, se nos confirme poder ingresar en nuestra propuesta dicha fianza emitida por la afianzadora.</p> <p><b>Respuesta:</b> Negativo, la fianza deberá hacer mención al alfanumérico de la licitación que participa, considerando el monto total de su propuesta.</p>	

Por la empresa **CTS Desarrollos, S. de R.L. de C.V.**, se recibieron 03 preguntas.



1	REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PREGUNTA	¿CUÁNDO SE OTORGA LA INGENIERIA DE TALLER PARA INFORMACIÓN (ROLADOS, GRADOS, RADIOS)?
	RESPUESTA	El proveedor de proponer la ingeniería de acuerdo a plano que se adjunta con medidas.
2	REFERENCIA	ANCLAJE
	PREGUNTA	¿A QUE DISTANCIA SE COLOCAN POSTES?
	RESPUESTA	De acuerdo a plano hay una distancia de 5.70 mts entre cada poste.
3	REFERENCIA	ANCLAJE
	PREGUNTA	¿QUE TIPO DE ANCLAJE SE APLICA EN LOSA DE ENTREPISO (TIPO DE PLACAS, ANCLA, GRADO O CALIBRE DE ACERO)?
	RESPUESTA	Por la naturaleza de la superficie de cuadrículas variadas, el espesor del anclaje puede variar de los 20 a los 50 cm. Varillas roscadas de 5/8 de diámetro, una en cada esquina de la placa. Fijar con epóxico. Se solicita tubería de acero al carbono de primera con certificados de calidad, en tramos de una sola pieza. Postes cédula 40. Curvos, tensores y separadores cédula 30.

Por la empresa **Kore Mty, S.A. de C.V.**, se recibieron 06 preguntas.

1	Referencia	Anexo 1
	Pregunta	Se nos proporcionara un plano con un diseño, calculado y especificado para las condiciones de viento del lugar, un conceptual que garantice la integridad y seguridad de la estructura y que el textil va a llegar al término de su vida útil?
	Respuesta	El proveedor debe proponer el tipo de cubierta de acuerdo a lo solicitado: estándares de resistencia a vientos de 70km/hr y garantía por 10 años. Adjuntamos el plano del diseño.
2	Referencia	Anexo 1
	Pregunta	¿Especificar el tipo de anclaje que se requiere? Químico, arpones?, número de anclas, diámetro, profundidad, tipo de químico (Hay marcas nacionales muy económicas que no cumplen con la especificación) No tenerlo definido, abre la puerta para que anclen con taquetes o arpones en el mejor de los casos.
	Respuesta	Por la naturaleza de la superficie de cuadrículas variadas, el espesor del anclaje puede variar de los 20 a los 50 cm. Fijar con epóxico.
3	Referencia	Anexo 1



	Pregunta	Nos podrían especificar tipo de acero (acero estructural A36, A500) solo primeras, definir diámetros y cedula, limitar el uso de uniones de pedaceria?
	Respuesta	Se solicita tubería de acero al carbono de primera con certificados de calidad, en tramos de una sola pieza. Postes cédula 40. Curvos, tensores y separadores cédula 30.
4	Referencia	Anexo 1
	Pregunta	Nos podrían especificar el tipo de soldadura, soldadura de penetración profunda, cordones corridos, con micro alambre o similar?
	Respuesta	Proveedor debe proponer el tipo de soldadura, dado su expertise en cubiertas.
5	Referencia	Anexo 1
	Pregunta	Nos pueden especificar el modo de sujeción del manto? Porque de ello depende la vida útil. Un manto balaceado o pijado solo durara hasta que un buen ventarrón lo rasgue en donde metieron las pijas. Una vez que pierde la tensión se afloja y invariablemente se degrada por la continua acción del viento.
	Respuesta	Pernos de varilla lisa en superficie de curvo con bastilla perimetral y cable que genere tensión.
6	Referencia	Anexo 1
	Pregunta	Nos podrían dar las especificaciones para el cimentado de los postes? Calibre varilla, varilla curva o roscada, etc.
	Respuesta	Varillas roscadas de 5/8 de diámetro.

Por la empresa **Gumac Construcciones Servicios y Urbanización, S.A. de C.V.**, se recibieron 06 preguntas.

**1- En Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, referente a la tabla para ingresar el costo, se logra observar 7 partidas, la cual en la primera partida engloba todo el proyecto**

¿Cómo se ingresarán los precios, todos en la primera partida o desglosado en los 6 conceptos restantes?

**Respuesta:** La cotización se realizará en

**2- En Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” describen los materiales a utilizar**

¿Hay algún diseño en específico?

**Respuesta:** Se les proporcionara imagen ilustrativa del diseño y plano a los licitantes que hayan realizado su pago de bases.

**3- En Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” en caso de tener un diseño**

¿Pueden proporcionar al licitante planos o layout?



**Respuesta:** Se les proporcionara imagen ilustrativa del diseño y plano a los licitantes que hayan realizado su pago de bases.

4- **En Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” hace mención de estas medidas 2.75m de ancho y con una altura mínima de 2.35m y un máximo de 2.50m**

¿Cuál es el largo total para los cajones?

**Respuesta:** cada cajón es de 5x2.85mts

5- **En Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” hace mención del pasillo de acceso**

¿Cuáles son las medidas?

**Respuesta:** Se les proporcionara imagen ilustrativa del diseño y plano a los licitantes que hayan realizado su pago de bases.

6- **En Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” hace mención a cajones estándar**

¿Habrán medidas especiales para carros chicos y camionetas?

**Respuesta:** No hay medidas especiales.

Se les notifica que el acto de Presentación de Propuesta Técnica y Económica y Apertura de Propuesta Técnica, se llevará a cabo el día 01 de septiembre del 2022 a las 12:00 horas, en esta Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio.

Se hace constar que la presente sesión fue grabada en formato electrónico y la grabación forma parte integrante del acta. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 13:38 horas del día 24 de agosto del presente año, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

**Por el Municipio de San Pedro Garza García:**

C.P. José Lorenzo Torres Hernández  
Jefe de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control Interno  
En representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia


Lic. Analucia Albo Domene  
Directora de Servicios Generales  
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Lic. Rubén Vega Valdez  
Coordinador de Licitaciones y Planeación Estratégica





Ing. Carlos Romanos Salazar  
Director de Adquisiciones

**Participantes:**

  
C. Ezequiel Estobedo Castañeda.  
Shadeports, S.A. de C.V.

  
C. Héctor Ramírez Olguín.  
Ducomsa, S.A. de C.V.

  
C. Osvaldo Martínez Díaz  
CTS Desarrollos S. de R.L. de C.V.

  
C. José Fernando Pando Santos.  
Eclipse Cubiertas, S.A. de C.V.







